

Extinguido incendio en tanque de PDVSA producido por un rayo en Cabimas

El viceministro para la Gestión de Riesgo y Protección Civil, almirante Juan Carlos Paituvi, realizó una inspección en el patio de tanques La Salina de Cabimas, corroborando y anunciando que el siniestro “ya está totalmente controlado”.

El alto funcionario de gobierno informó además que “el incidente, que afectó el tanque de crudo 75012, no ha dejado víctimas mortales, ni ha puesto en peligro a las comunidades cercanas y los lesionados en la explosión repentina, se encuentran estables.

El incendio que se desató la madrugada del martes fue causado por el golpe de una centella al tanque de crudo 75012 del patio industrial La Salina de PDVSA, durante la tormenta eléctrica que cubrió a Cabimas y que movilizó a los organismos de prevención y seguridad de la Costa Oriental del Lago.

El incidente dejó 26 personas heridas, según el comandante del Cuerpo de Bomberos de Cabimas, Mufid Houmeidan.

“Hubo 26 personas heridas, 22 con quemaduras leves y cuatro con quemaduras de segundo grado”, detalló.

Houmeidan explicó que “el incendio se intensificó debido a un rebosamiento del tanque, lo que generó una gran radiación de calor. Las llamas consumieron el dique de contención y parte del interior del tanque”.

Los hierros retorcidos demuestran que el incendio fue extinguido en su totalidad; no obstante, los héroes de azul realizaron hasta entrada la tarde, labores de enfriamiento de los humeantes restos.

El comandante del Cuerpo de Bomberos de Cabimas resaltó la labor de más de 100 funcionarios adscritos a Pdvsa y al cuerpo bomberil de la ciudad, quienes unieron esfuerzos desde las 4:30 am de la madrugada del 15 hasta las 8 am del miércoles 16, para la extinción total del fuego en el Tanque Pdvsa La Salina.