

Falla en terna del Isiro ocasionó apagón en Paraguaná

A las 6:26 de la mañana de este jueves se registró el disparo en la Terna II-115KV Isiro Punto Fijo que a su vez ocasionó el disparo en la unidad JC-2 140MW de la planta Josefa Camejo.

Este incidente dejó sin tensión las subestaciones Punto Fijo I, II, IV, afectado el servicio eléctrico diversos sectores de Carirubana, Los Taques y municipio Falcón.

Según el reporte extraoficial, la eventualidad en la línea Isiro fue motivado a un herraje desprendido en la fase R, Torre 326, por lo que fue habilitado H-803 seleccionador de la línea a fin de reparar la avería.

Blanca Sánchez CNP 9237