

# Hidrofalcón corrigió la falla de planta potabilizadora Matícora

La Hidrológica de los Médanos Falconianos (Hidrofalcón) corrigió una falla electromecánica en un motor vertical de 300 Hp de salida, de esta manera quedó nuevamente operativa la planta potabilizadora Matícora al occidente del estado.

El ingeniero Jhoan Ramírez, gerente de mantenimiento de la empresa hídrica, informó que la reactivación de la planta se da luego de haberse presentado hace 10 días la referida contingencia con el motor.

Ramírez comentó que la máquina presentó una avería en el rodamiento inferior y fuga de aceite por empacadura dañada, esto afectó el sistema de embobinado e hizo necesaria la intervención de los técnicos especialistas de la hidrológica.

“Se procedió entonces al desarmado del motor y fue reemplazado el cuerpo rotativo”, explicó el funcionario.

El gerente destacó la capacidad de respuesta de la cuadrilla de mantenimiento ante la contingencia presentada, aspecto que demuestra el nivel de entrega y profesionalismo de estos héroes de azul, como parte del compromiso por garantizar el servicio hídrico a todas y todos los falconianos.

Redacción de La Mañana