

Hospital de la frontera contabilizó más de 10 horas sin electricidad por avería

Desde las 2:00 a.m. y hasta las 12:00 m. de este jueves 5 de octubre, el hospital Dr Samuel Darío Maldonado, en San Antonio del Táchira, estuvo sin electricidad por la avería de dos fusibles.

El área de emergencia logró mantenerse encendida gracias a los paneles solares, recalcó la directora del centro de Salud, consultada por el equipo reporteril de La Nación. Indicó que la presencia de un faro, en uno de los postes, provocó una explosión que terminó quemando los fusibles.

“Ya la directiva del hospital consiguió los dos fusibles nuevos y fueron entregados a Corpoelec que, en estos momentos (12:00 m.), se encuentra instalándolos para restablecer el servicio”, dijo.

En el momento de la visita al hospital por parte del equipo reporteril, personal de Corpoelec se hallaba en las instalaciones haciendo los trabajos de recuperación del fluido eléctrico.

Con información de La Nación